

**CERTIFICAT DE CONFORMITÉ D'INSTALLATION GAZ**  
**pour les locaux recevant du public de la 5<sup>ème</sup> catégorie**

Nom et adresse de l'établissement ..... SCI du Ramgem - Rue François Merkle  
68700 Aspach Michelbach .....

Classement ERP (type et catégorie) ..... Atelier avec Bureau / Catégorie 5

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'INSTALLATEUR

Je soussigné Müller Climatisation, installateur, déclare avoir réalisé, ~~modifié, complété~~ (\*) l'installation suivante :


| Origine et extrémité                     | Tuyauterie |               |            |                   | Appareils |                  |           |
|------------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
|                                          | Nature     | Longueur      | Diamètre   | Mode d'assemblage | Local     | Nature           | Puissance |
| Collet en limite<br>↓<br>Collet en jauge | PEHD       | 45ml          | ø40        | Mécanique         | extérieur | Vanne de coupure |           |
| ↓<br>Aérotherme 1                        | Cuivre     | 15 ml<br>3 ml | ø28<br>ø18 | Mécanique         | Intérieur | Aérotherme       | 52,2 kW   |
| ↓<br>Aérotherme 2                        | Cuivre     | 80ml<br>3 ml  | ø22<br>ø18 | Mécanique         | Intérieur | Aérotherme       | 52,2 kW   |
| ↓<br>Aérotherme 3                        | Cuivre     | 80ml<br>3 ml  | ø22<br>ø18 | Mécanique         | Intérieur | Aérotherme       | 52,2 kW   |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Nature du gaz .....          | GAZ Naturel |
| Pression d'utilisation ..... | 300 mbar    |

Je certifie que l'installation décrite ci-dessus, réalisée par mes soins, a été exécutée conformément aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié) et aux prescriptions particulières du permis de construire.

Je certifie que les essais prévus par l'article 9 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié auquel renvoie les articles PE 10 et PE 15, ont été effectués le 18/10/2023 et que les résultats sont satisfaisants.

Fait le 18/10/2023 à Brumstett-Didenheim



Signature et  
Cachet de l'installateur

## DÉCLARATION DU RESPONSABLE DE L'INSTALLATION OU DE L'ÉTABLISSEMENT (\*)

Je soussigné (nom et fonction dans l'établissement) ..... déclare :  
avoir assisté le ..... à la fourniture du gaz de l'installation après m'être assuré de la  
fermeture de tous les robinets qui commandent les appareils d'utilisation.

Fait le ..... à .....  
Signature

(\*) Rayer les mentions inutiles.

NOTA : Certificat à établir en 3 exemplaires

- 1 pour l'installateur
- 1 pour le distributeur
- 1 pour le registre de sécurité de l'établissement